Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TT

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2

Norma posa cavi
CEI UNEL35024



Identificativo	Linea 1									
Descrizione	-									
	-									
	-									
Fasi della linea	L1N									
Corrente regolata di fase Ir (A)	1 x In = 125,00									
Potenza totale	32,000 kW									
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc	0,64/1									
Potenza effettiva	20,560 kW									
Corrente di Impiego Ib (A)	99,32									
Cos ø	0,90									
Sezione di fase (mm²)	35									
Sezione di neutro (mm²)	35									
Sezione di PE (mm²)	16									
Portata cavo di fase (A)	125,00									
Lunghezza linea a valle (m)	1,00									
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)	0,15 / 0,15									
Sezione cablaggio interno fase	50									
Codice morsetti	-									